Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet

1146 Budapest, Thököly út 67.
☎/Fax: (1) 251 - 1060

706-06/10/2007. számú

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI

TANÚSÍTVÁNY

Ezt a tanúsítványt a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézete a 15/2004. (V. 21.) BM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Belügyminisztere 1-A/610/2005. számú Kijelölő Okiratában foglaltak alapján adta ki.

Megbízó: ***A g o r a - G r o u p Kft.***
1 1 5 8 B u d a p e s t , Késmárk u. 9.

A tanúsítvány tárgya: ***Kézi jelzésadók tűzvédelmi szabványossági megfelelősége***

A tanúsítvány érvényessége: ***5 év***

A tanúsított termék fő jellemzői:

Gyártó:
Safety Technology International Limited
Unit 49G Pipers Road, Park Farm Industrial Estate, Redditch, worcestershire B98 OHU.

Típus és megnevezés:
VCP 100 és CP 100 típusú kézi jelzésadók

A tanúsítás kiadásának alapja:
BRE Certification Limited and LPCB 653a számú bizonyítványa a 01 típusú kézi jelzésadó EN 54-11:2001 szerinti megfelelőségéről

Előzmények

A tanúsítvány tárgya ***Safety Technology International Limited*** *gyártmányú* ***01 típusú kézi jelzésadó*** *tűzvédelmi megfelelőségének a megállapítása. A kézi jelzésadót az* ***LPCB*** *vizsgálta. A vizsgálatok alapján a* ***BRE Certification Limited and LPCB*** *által kiadásra került a* ***653a*** *számú bizonyítvány, amely igazolja a kézi jelzésadó* ***EN 54-11:2001*** *szerinti megfelelőségét.* ***A megbízó a kézi jelzésadót VCP 100 és CP 100 néven kívánja forgalmazni. A CP 100 hagyományos rendszerű tűzjelző központokhoz csatlakoztatható. A VCP 100 kialakítását tekintve ugyanaz, de intelligens rendszerekhez (SmartLight és SmartLoop) VMMC 100 típusú hurokba köthető kimeneti modul segítségével címzetten illeszthető a központokhoz.***

A megbízó a magyar tanúsítvány kiadásához a fenti dokumentum mellett mellékelte a kézi jelzésadó részletes magyar nyelvű műszaki leírását továbbá az INIM Elektronics nyilatkozatát a 01 és a VCP 100, CP 100 típus megegyezőségéről.

Főbb jellemzők, műszaki adatok

- *üveg törését utánzó bekapcsolás,*
- *jól látható visszajelzés a riasztási (benyomott) állapotról,*
- *könnyen visszaállítható nyugalmi állapot,*
- *teljesen digitális jelzésátvitel,*
- *5 színben elérhető.*

A VCP100 és a CP100 egy mikroprocesszor vezérlésű kézi jelzésadó.

A VCP 100 típus rendelkezik beépített rövidzár védelemmel, amely megvédi a kommunikációs hurkot, ezzel növelve a megbízhatóságot. Az izolátorok külön-külön be- és kikapcsolhatóak a tűzjelző központnál.

A kétszínű visszajelző LED (piros és zöld) az állapot visszajelzésére szolgál és a tűzjelző központ vezérli.

A VCP 100 címének beállítása a speciális, kézi programozó egységgel ***(VPU100)*** *történik, de a központ automatikus címzési lehetőséget is biztosít. A címek 1-től 240-ig állíthatóak be.*

Megállapítások

BRE Certification Limited and LPCB által kiadott 0832-CPD-0141 számú *bizonyítvány igazolja, hogy a kézi jelzésadó megfelel az EN 54-11:2001 (Kézi jelzésadók) szabványnak.*

Az EN 54-11 szabványok hazai megfelelője az MSZ EN 54-11:2003.

A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy a VCP 100 és CP 100 típusú kézi jelzésadók megfelelnek az MSZ EN 54-11:2003 követelményeinek.

A megfelelés az alábbi típusváltozatokra érvényes:

Típus	***A típus tanúsítvány szerinti hivatkozási száma***
VCP 100	***706-06/10-1/2007***
CP 100	***706-06/10-2/2007***

Kikötés: a kézi jelzésadókat magyar nyelvű felirattal kell ellátni.

A termék megfelelősége – változatlan kialakítás esetén - az érvényességi időn belül áll fenn.

B u d a p e s t , 2007. szeptember 27.

cégszerű aláírás
dr. Beda László főiskolai tanár
intézetigazgató

*A tanúsítvány 3 eredeti példányban készült. Ez a **2**. számú példány*

A tanúsítvány a megrendelő tulajdona. Más (reklám, hirdetés, stb.) célra felhasználni, harmadik személynek kiadni csak a megrendelő tudtával és írásbeli hozzájárulásával szabad! Csak a maga egészében, teljes terjedelmében és változatlan formában másolható!