Teljesítmény-nyilatkozat

N° SG0310CPR20130701 (Az EU 305/2011 rendelete szerint)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

SGCP100 – SGCP100-FR

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, illetve egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

SGCP100-Vezeték nélküli visszaállítható beltéri kézi jelzésadó

3. Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Épületeken belüli tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

ARGUS SECURITY Srl
Via del Canneto 14
Valle delle Noghere
34015 Muggia - Trieszt – Olaszország
info@argussecurity.it **www.argussecurity.it**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem alkalmazandó

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

1. Rendszer

7. Az építési termékek a következő harmonizált szabványok hatálya alá tartoznak:

EN 54-11: 2001 + A1:2005
EN 54-25: 2008

Bre Global Ltd, N.B. No. 0832, elvégezte a gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés típustesztelését és kezdeti vizsgálatát az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos megfigyelésével, értékelésével és jóváhagyásával és kiállította a következő teljesítményállandósági tanúsítványt.

8. Olyan építési termék teljesítménynyilatkozata esetén, melyhez ki lett állítva egy európai műszaki értékelés:

Nem alkalmazandó

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Záradék	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Névleges aktiválási feltételek / érzékenység és teljesítmény tűz esetén	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3	Megfelelt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Működési megbízhatóság	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5	Megfelelt	
A működési megbízhatóság tartóssága; hőállóság	5.7, 5.9	Megfelelt	
A működési megbízhatóság tartóssága; rázásállóság	5.14 - 5.17	Megfelelt	
A működési megbízhatóság tartóssága; nedvességgel szembeni ellenállás	5.10, 5.12	Megfelelt	
A működési megbízhatóság tartóssága; korrózióállóság	5.11, 5.13	Megfelelt	
A működési megbízhatóság tartóssága; elektromos stabilitás	5.6, 5.18	Megfelelt	

Alapvető jellemzők	Záradék	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Teljesítmény tűz esetén	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7	Megfelelt	EN 54-25:2008
Válasz késleltetés (válaszidő tűz esetén)	8.2.3, 8.2.6	Megfelelt	
Működési megbízhatóság	4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6	Megfelelt	
A működési megbízhatóság tartóssága, hőállóság	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11	Megfelelt	
A működési megbízhatóság tartóssága, rázásállóság	8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19	Megfelelt	
A működési megbízhatóság tartóssága, nedvességgel szembeni ellenállás	8.3.13, 8.3.14	Megfelelt	
A működési megbízhatóság tartóssága, korrózióállóság	8.3.15	Megfelelt	
A működési megbízhatóság tartóssága, elektromos stabilitás	8.3.20	Megfelelt	

ARGUS SECURITY

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltűntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ing. V.Nesta – Ügyvezető igazgató – Argus Security Srl, Trieszt - Olaszország

Trieszt, 2013. Július 1.

ARGUS SECURITY S.r.l.
Via del Canneto, 14 - Valle delle Noghere
34015 Muggia (TS) - ITALY

Vincenzo Nesta
Ügyvezető igazgató

3. old